



"SBB" d.o.o.  
Broj 0372/2024  
22.04. 2024 god  
BEOGRAD

**Regulatorna agencija  
za elektronske komunikacije  
i poštanske usluge (RATEL)**

Palmotićeva 2  
11000 Beograd

---

**Predmet:** Prilog SBB-a javnoj raspravi u pogledu Nacrta Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za izgradnju kablovske kanalizacije i prateće fizičke infrastrukture prilikom izgradnje ili rekonstrukcije poslovnih i stambenih zgrada, zgrada sa više poslovnih ili stambenih jedinica i zajedničkog antenskog sistema za prijem medijskih sadržaja.

Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže (u daljem tekstu: SBB) se zahvaljuje Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge na prilici da uputi svoje predloge na Nacrt Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za izgradnju kablovske kanalizacije i prateće fizičke infrastrukture prilikom izgradnje ili rekonstrukcije poslovnih i stambenih zgrada, zgrada sa više poslovnih ili stambenih jedinica i zajedničkog antenskog sistema za prijem medijskih sadržaja (u daljem tekstu: Nacrt Pravilnika).

**Generalni komentar:** Smatramo je neophodno precizno definisati koje su to kategorije lica koje se podvode pod pojam investitora u smislu Nacrta pravilnika, a pored toga, neophodno je definisati način održavanja pristupa i pitanje održavanje pristupa zgradi, kao i pitanje održavanja kablova.

**Konkretni komentari:**

Član 3 stav 1 glasi: *"Investitori su dužni da prilikom izgradnje ili rekonstrukcije poslovnih i stambenih zgrada izgrade kablovsku kanalizaciju do granice građevinske parcele, kao i prateću fizičku infrastrukturu unutar zgrade potrebnu za postavljanje elektronskih komunikacionih mreža visokog kapaciteta, uključujući i mreže vrlo visokog kapaciteta, pripadajućih sredstava i elektronske komunikacione opreme do prostorija krajnjeg korisnika, u skladu sa propisanim tehničkim i drugim zahtevima."*

**Komentar:** Predlažemo da se doda Prilog sa primerima mreža visokog i veoma visokog kapaciteta (FTTH).

Član 5 stav 1 koji glasi: „*Prema vrsti elektronske komunikacione mreže zgrada razlikuju se poslovne, stambene i poslovno-stambene zgrade*“.

**Komentar:** Ovo bi mogla da bude podela zgrada prema nameni, a ne podela komunikacionih mreža. Ista vrsta mreže može da se postavi u bilo koju od ovih zgrada, stoga predlažemo da se odredba izmeni tako da definiše namenu prostora a ne elektronsku-komunikacionu mrežu.

**Član 6 stav 1 koji glasi:** „*Elektronska komunikaciona mreža stambene zgrade sa više stambenih jedinica se gradi tako da omogući pristup zgradi za najmanje četiri privredna subjekta, odnosno da od pristupne tačke parcele do ulaza u zgradu, odnosno interfejsa spoljne mreže za pristup, odakle započinje kabliranje za stambene jedinice bude položena najmanje jedna cev od 110 mm za stambene zgrade do 40 stambenih jedinica i najmanje dve cevi od 110 mm za stambene zgrade preko 40 stambenih jedinica*“.

**Komentar:** Ako bi se postavila jedna cev od 110mm, ona se prema standardima popunjava sa 3 PE fi 40mm, tako da to praktično ne omogućava pristup za četiri operatera. Takođe, nije definisana ispuna i redosled popunjavanja, npr. prvi operator da kroz cev od 110mm položi cev od 70mm i time značajno zauzme prostor i uskrati mogućnost operateru koji dođe kasnije da koristi predmetnu cev110m, odnosno da kroz nju provuče svoju od 40mm. Predlažemo da RATEL uzme u obzir i pitanje način popunjavanja velikih cevi.

**Član 6 stav 4 koji glasi:** „*Od interfejsa spoljne mreže za pristup ili prostorije odakle započinje kabliranje za stambene jedinice, pa do stambenih jedinica, elektronska komunikaciona mreža zgrade se gradi tako da obavezno omogući pristup za najmanje dva privredna subjekta po stambenoj jedinici*“.

**Komentar:** Potrebno je predvideti povezivanje zgrade vazдушnim kablovima, to je čest slučaj za zgrade sa jednom stambenom jedinicom.

U članu 9 stav 3 u kojem je između ostalog navedeno: „*Takođe, pristupna prostorija ili orman treba da bude zaštićen od neovlašćenog fizičkog pristupa i postavljena na mestu koje je zaštićeno od ulaska vode, prašine i sl, kao i da obezbeđuje osnovnu zaštitu za opremu*“.

**Komentar:** Nije definisano ko ima ključeve i obaveze pristupa, potrebno je i to definisati.

Za dodatne informacije Vam stojimo na raspolaganju, i više smo nego zainteresovani da učestvujemo na dodatnim konsultacijama u okviru procesa donošenja ovog važnog podzakonskog akta.

Za SBB d.o.o. Beograd



Milija Zeković,

direktor